

DRIFTSKONTROL

Bøsserup Vandværk a.m.b.a.
 v/ Rudy Ploug
 Bøsserup Huse 9
 4500 Nykøbing S

Analyserapport nr. 20180607/010
 7. juni 2018
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	15,1	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvested:	Køkken Bøsserupmark 34
Prøvedato:	2018-06-04 Kl. 10:10
Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH	7,8	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	mS/m	72,2	>30	DS/EN27888	2%
Ammonium	NH ₄ ⁺ mg/l	0,16 !	0,05	ISO 7150/1	3%
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,002	0,1	DS/EN 26777	6%
Itt	O ₂ mg/l	9,7	> 5	DS/EN 5814	5%

--	--

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra Bek. 1147 af 24/10/2017.

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
 i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Målesikkerhed (se BEK nr. 1146 af 24/10/2017)

Karin Spanggaard, EH, laborant

Fra: Hanne Ingversen <hanin@odsherred.dk>
Sendt: 8. juni 2018 13:05
Til: kasserer@bosserupvv.dk; Rudy Ploug
Emne: Den sidste analyse fra 4/6-18

Hej Rudy

Nitrit på ledningsnettet er i orden. Det er fint.

Der er en forhøjelse på Ammonium. Den må være 0,05, men er målt til 0,16 mg/l
Da I har en forklaring på overskridelsen, og da fejlen er udbedret må vi formode at niveauet falder igen.

Vi vil ikke bede om nye prøver i denne omgang.

I Drikkevandsbekendtgørelsen står der endvidere at overskridelser kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt, og må ikke overstige 0,05 mg/l
Og det gør det jo ikke.

God Weekend

Med venlig hilsen
Hanne Ingversen
Jordbrugsteknolog, Vandteam
Center for Miljø og Teknik



ODSHERRED KOMMUNE | Nyvej 22 | 4573 Højby
VANDTEAM: 59 66 60 08 | DIREKTE TELEFON: 59 66 60 09
E-MAIL: hanin@odsherred.dk | www.odsherred.dk



Tænk på miljøet –
Behøver du at udskrive denne mail?

Fra: Donslab [mailto:info@donslab.dk]
Sendt: 7. juni 2018 15:50
Til: kasserer@bosserupvv.dk; Rudy Ploug <formanden@bosserupvv.dk>; Drikkevand Postkasse <drikkevand@odsherred.dk>
Emne: Analyserapport Drift kontrol, Bøsserup Ledningsnet, 4/6-18

Med Venlig Hilsen
R. Dons' Vandanalytisk Laboratorium

Karin Spanggaard

Vi er til disposition døgnet rundt - ring 45 80 31 33